




DM  
12.09.2020  
[Signature]

## PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49  
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

GK.0003.28.2020

Przemyśl 09.09.2020 r.



Pan

Maciej Kamiński

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Przemyślu

W odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego z dnia 24.08.2020 r. w sprawie: „wycieku ścieków do rzeki San, kontrolowania przelewów burzowych przez PWiK oraz przedstawienia dokumentów formalno – prawnych zezwalających na zrzut do rzeki” przekazuję w załączeniu odpowiedź Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu z dnia 02.09.2020 r. znak TSU/5296/VI/187/2020 wraz z kopią pozwolenia wodnoprawnego.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr Bogusław Świeży  
Zastępca Prezydenta

### Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO
3. a/a



**Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu**

Przemyśl 02.09.2020 r.

Ldz. TSU/5296/VI/187/2020



**Prezydent Miasta Przemyśla  
Rynek 1  
37-700 Przemyśl**

*dotyczy: awaryjnego zrzutu ścieków do rzeki San*

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2020r (znak GK.0003.28.2020) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że w dniu 19.08.2020r, o godz. 18<sup>05</sup> Straż Miejska poinformowała Dyspozytora Działu Sieci o wycieku ścieków z przelewu burzowego (P3 w rejonie Wyb. Wilsona i ul. Sportowej w Przemyślu) do rzeki San. Wystąpi na miejsce pracownicy PWiK stwierdzili nieznaczny wyciek z przelewu.

W dniu 20.08.2020r. o godz. 8<sup>00</sup> służby PWiK przystąpiły do usuwania awarii kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej. Powodem częściowej niedrożności przedmiotowej kanalizacji były intensywne i gwałtowne opady deszczu w dniach poprzedzających awaryjny zrzut ścieków.

Awaria została usunięta w dniu 21.08.2020r o godz. 16<sup>10</sup>. W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że Pracownicy PWiK prowadzą do chwili obecnej prace mające na celu prawidłowe funkcjonowanie kolektora.

Ponadto informujemy, że zgodnie z treścią pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14.12.2016r., PWiK uzyskał zgodę na wprowadzenie do wód powierzchniowych rzeki San w km 164+550, ścieków z przedmiotowego przelewu burzowego (P3) na kolektorze w ul. Sportowej i Wybrzeże Wilsona.

W załączeniu przesyłamy kopię w/w pozwolenia wodnoprawnego.

**Załączniki:**

- Kopia pozwolenia wodnoprawnego – 1 egz.

**Otrzymują:**



1. Adresat
2. a/a TSU

PREZES MIASTA

Miasteczko

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Rokitniańska 4  
37-700 Przemyśl

NIP 795 000-82-21  
Wys. Kapitału zakładowego: 102 262 000 zł  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000092068

 [www.pwik.przemyśl.pl](http://www.pwik.przemyśl.pl)  
 [sekretariat@pwik.przemyśl.pl](mailto:sekretariat@pwik.przemyśl.pl)  
sekretariat: 16 678 32 59  
Fax: wew. 37  
ZUW: 16 678 24 32  
ZOŚ: 16 678 05 90

