




AK
27.04.2021
J

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

KTD.0003.39.2021

Przemyśl, dnia 26 kwietnia 2021 r.



Pan
Andrzej Berestecki
Radny Rady Miejskiej
w Przemyślu

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 12.04.2021 r. w sprawie rozważenia możliwości wyłączenia oświetlenia Parku Miejskiego w godzinach nocnych informuję, co następuje. Oświetlenie Parku Miejskiego zasilane jest z trzech obwodów. Dwa czyli nr 1 i 2 zasilają latarnie (~90 szt.) oświetlające ścieżki wewnętrzne parku. Z trzeciego obwodu (nr 3) zasilane są latarnie przy ul. Królowej Jadwigi (do ul. Matejki i do ul. Zamkowej) oraz latarnie oświetlające ścieżki i teren wokół Zamku Kazimierzowskiego.

Na dzień dzisiejszy w/w obwody oświetlenia załączane są wg poniższego harmonogramu:

1. Obwód nr 1 i 2 (Park) załączanie oświetlenia 20 min. po astronomicznym zachodzie słońca- wyłączenie oświetlenia o godz. 23:00, ponowne załączenie o godz. 5:00 i wyłączenie 25 min. przed astronomicznym wschodem słońca (oświetlenie jest wyłączone w godzinach nocnych). Z uwagi na wczesny wschód słońca w chwili obecnej nie następuje załączenie światła o godz. 5.00.
2. Obwód nr 3 (ul. Królowej Jadwigi oraz teren w obrębie Zamku) – załączenie oświetlenia 20 min. po astronomicznym zachodzie słońca - wyłączenie 25 min. przed astronomicznym wschodem słońca (załączenie i wyłączenie oświetlenia jak dla pozostałego oświetlenia na terenie miasta).
Obwód nr 3 (ul. Królowej Jadwigi oraz teren w obrębie Zamku) załączany jest od zmroku do świtu ze względu na oświetlenie terenu zabudowanego przy ww. ulicy jak i terenu wokół zamku (ochrona obiektu zabytkowego).

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO.
3. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
4. a/a.